



СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ

ООО «ТЕХНИКОН», 220125, Республика Беларусь, Минск, пр-т Независимости, 177, офис 9
Телефон: +375 17 393-11-77, факс: +375 17 393-00-81 www.technikon.by mel@technikon.by
Р/с 3012106166011 в ЦБУ №702 ОАО «БПС-Сбербанк», БИК 153001369, УНП 100572543, ОКПО 14741042

Исх. № 06/13-0292 от 07.05.2013 г.

Руководителю предприятия

О полномочиях
ЧПУП "Брестстромавтоматика"

Уважаемые Господа!

Настоящим сообщаем, что ЧПУП "Брестстромавтоматика" является системным интегратором оборудования Mitsubishi Electric на территории Республики Беларусь. Специалисты ЧПУП "Брестстромавтоматика" прошли обучение по работе с программируемыми логическими контроллерами, панелями оператора, преобразователями частоты производства Mitsubishi Electric и могут осуществлять проектирование, изготовление и пусконаладочные работы оборудования, использующего в качестве компонентов вышеуказанные компоненты Mitsubishi Electric.

С уважением,

Директор



А.И. Шульман

исп. Р.С. Кадемик
E-mail: mel@technikon.by
тел. 8-017 393-11-77
факс 8-017 393-00-81

**ДЕПАРТАМЕНТ
ПО НАДЗОРУ ЗА БЕЗОПАСНЫМ ВЕДЕНИЕМ РАБОТ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ**
Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь
(ГОСПРОМНАДЗОР)

РАЗРЕШЕНИЕ № 11-1-0183-2012

(регистрационный номер)

На право изготовления и применения в Республике Беларусь технических устройств (программируемые контроллеры серии MELSEC FX, включая: базовые модули, модули и адаптеры ввода-вывода, коммуникационные модули, коммуникационные адаптеры и дисплейные модули FX; программируемые контроллеры серии MELSEC System Q, L включая: базовые шасси, шасси расширения, процессорные модули, модули питания, модули ввода-вывода, коммуникационные модули Q, PPC) на объектах, поднадзорных Госпромнадзору

(наименование вида работ или услуг)

Выдано отраслевому филиалу фирмы «Mitsubishi Electric Europe B.V.»
Gothaer Strasse 8, 40880 Ratingen, Germany

(наименование и адрес юридического лица, его ведомственная принадлежность)

Свидетельство о государственной регистрации от 22.11.2002 за № HRB 43766 выдано судом г. Дюссельдорфа

(наименование органа, осуществляющего государственную регистрацию)

Особые условия согласно приложению 1

Разрешение выдано на основании контракта от 28.12.2011 № 506/11d, заявления от 14.12.2011, экспертного заключения Госпромнадзора от 30.05.2012 и прилагаемых к нему документов

(заявления, прилагаемых к нему документов и экспертного заключения)

Разрешение выдано « 30 » июня 20 12 г.

Разрешение действительно « 29 » июня 20 17 г.

Начальник Департамента

(должность)

М.П.

подпись

А.Н.Кудряшов

(инициалы, фамилия)

Внесены дополнения на основании

(указываются документы, необходимые для внесения изменений (дополнений))

Выдано взамен ранее выданного

(номер, дата выдачи, срок действия)

(должность)

М.П.

подпись

(инициалы, фамилия)

Особые условия

1. Отраслевой филиал фирмы «Mitsubishi Electric Europe B.V.» несет ответственность за соответствие поставляемой продукции технической документации и требованиям нормативных правовых и технических нормативных правовых актов по промышленной безопасности, действующих в Республике Беларусь.

2. Внесение изменений в техническую документацию и конструкцию устройств возможно только по согласованию с Госпромнадзором МЧС Республики Беларусь.

3. Инструкции по эксплуатации и монтажу, паспорта на поставляемое оборудование должны быть выполнены на русском языке и соответствовать требованиям ГОСТ 2.601-2006 «Эксплуатационные документы».

4. Контроллеры и системы, предназначенные для применения во взрывоопасных зонах, должны быть изготовлены во взрывозащищенном исполнении и соответствовать требованиям ГОСТ 30852.9-2002 (МЭК 60079-10-1:2008), гл. 7.3 ПУЭ и другим нормативным документам, действующим в Республике Беларусь. Контроллеры не могут использоваться во взрывоопасных зонах без соответствующей защиты и применения барьеров искрозащиты.

5. При поставке приборов в Республику Беларусь в техническую документацию должны быть внесены следующие дополнения:

5.1 в комплект поставки должна входить копия сертификата, подтверждающего взрывозащищенное исполнение барьеров искрозащиты, к технической документации должен быть приложен перечень с указанием параметров барьеров искробезопасности;

5.2 в технической документации должны быть указания об обязательном заземлении стационарно устанавливаемого изделия, указан рабочий диапазон температуры окружающей среды в месте установки и указан срок эксплуатации изделия;

5.3 уровень искробезопасности электрических цепей, подключаемых к барьеру искробезопасности со стороны взрывоопасных зон, должен быть не ниже уровня искробезопасной цепи барьера.

6. Системы, выполненные на базе контроллеров должны сопровождаться сертификатами Госстандарта Республики Беларусь, подтверждающими внесение ИС в Государственный реестр средств измерения.

7. По вопросу продления разрешения обращаться в Госпромнадзор МЧС Республики Беларусь не позднее, чем за 90 дней до истечения срока его действия.

Начальник Департамента

(должность)



А.Н.Кудряшов

(инициалы, фамилия)